

水質検査結果書

亘 理 町 長 殿

平成27年3月24日

検体番号	基準値	定量下限値	1	2	3	4
採水年月日			H27.3.2 (※:H27.3.9)			
採水地点			田沢原水	田沢浄水	大森山広水	牛袋栓水
天候			前日:雨 / 当日:晴			
気温 ℃			7.0	7.0	9.0	8.0
水温 ℃			5.3	5.8	5.9	8.5
一般細菌 個/ml	100以下	0	1521	0	0	0
大腸菌群 (+)(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)
大腸菌(<i>E.coli</i>) (+)(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 mg/l	0.003以下	0.0001	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
鉛及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素 mg/l	0.04以下	0.004	0.032	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l	10以下	0.02	1.27	1.38	0.20	0.30
ふっ素及びその化合物 mg/l	0.8以下	0.05	0.10	0.09	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素 mg/l	0.002以下	0.0001		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	0.04以下	0.0001		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン mg/l	0.02以下	0.0001		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン mg/l	0.01以下	0.0001		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸 mg/l	0.6以下	0.05	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸 ※ mg/l	0.02以下	0.002		0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム mg/l	0.06以下	0.0001		0.005	0.004	0.005
ジクロロ酢酸 ※ mg/l	0.04以下	0.002		0.004未満	0.004	0.004未満
ジブロモクロロメタン mg/l	0.1以下	0.0001		0.001	0.001未満	0.001未満
臭素酸 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン mg/l	0.1以下	0.0001		0.009	0.006	0.008
トリクロロ酢酸 ※ mg/l	0.2以下	0.002		0.020未満	0.020未満	0.020未満
ブロモジクロロメタン mg/l	0.03以下	0.0001		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム mg/l	0.09以下	0.0001		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド ※ mg/l	0.08以下	0.001		0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物 mg/l	0.2以下	0.01	1.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物 mg/l	0.3以下	0.005	2.50	0.02	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/l	200以下	0.2	11.7	14.4	5.2	6.1
マンガン及びその化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.114	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン mg/l	200以下	0.2	12.5	20.4	5.1	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/l	300以下	2	44	51	23	26
蒸発残留物 mg/l	500以下	0		122	54	
有機物質(TOC) mg/l	3以下	0.3	2.0	0.6	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6		7.35	7.00	7.10	7.16
味	異常なし		/	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし		微土臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	1	24	1未満	1未満	1未満
濁度 度	2以下	0.1	25.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 mg/l		0.05	0.16	0.05未満	0.05未満	
残留塩素 mg/l	0.1以上	0.05	/	0.4	0.3	0.3
判定(水質基準に)			/	適合	適合	適合
検査期間	平成27年3月2日~平成27年3月20日					
検査機関	岩沼市外一市三町水道水質検査協議会	検査責任者	検査センター長 長田 利明			



水質検査結果書

巨 理 町 長 殿

平成27年3月24日

検体番号	基準値	定量下限値	5	6	7	8
採水年月日			H27.3.2 (※: H27.3.9)			
採水地点			高須賀栓水	愛宕広水	荒浜栓水	吉田浜栓水
天候			前日:雨 / 当日:晴			
気温 ℃			8.7	6.4	5.8	5.6
水温 ℃			7.9	4.5	8.4	7.7
一般細菌 個/ml	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌群 (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
大腸菌(E.coli) (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 mg/l	0.003以下	0.0001				
鉛及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001				
六価クロム化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素 mg/l	0.04以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l	10以下	0.02	0.37	0.20	0.19	0.19
ふっ素及びその化合物 mg/l	0.8以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素 mg/l	0.002以下	0.0001	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	0.04以下	0.0001	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン mg/l	0.02以下	0.0001	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸 mg/l	0.6以下	0.05	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸 ※ mg/l	0.02以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム mg/l	0.06以下	0.0001	0.005	0.004	0.005	0.006
ジクロロ酢酸 ※ mg/l	0.04以下	0.002	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン mg/l	0.1以下	0.0001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン mg/l	0.1以下	0.0001	0.008	0.006	0.007	0.009
トリクロロ酢酸 ※ mg/l	0.2以下	0.002	0.020未満	0.020未満	0.020未満	0.020未満
ブロモジクロロメタン mg/l	0.03以下	0.0001	0.003	0.002	0.002	0.003
ブロモホルム mg/l	0.09以下	0.0001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド ※ mg/l	0.08以下	0.001	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物 mg/l	0.2以下	0.01	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物 mg/l	0.3以下	0.005	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満
ナトリウム及びその化合物 mg/l	200以下	0.2	6.7	5.2	5.2	5.1
マンガン及びその化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン mg/l	200以下	0.2	7.4	5.0	5.0	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/l	300以下	2	28	23	24	24
蒸発残留物 mg/l	500以下	0				
有機物質(TOC) mg/l	3以下	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値	5.8~8.6		7.13	7.09	7.17	7.22
味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 mg/l		0.05				
残留塩素 mg/l	0.1以上	0.05	0.3	0.3	0.2	0.2
判定(水質基準に)			適合	適合	適合	適合
検査期間	平成27年3月2日~平成27年3月20日					
検査機関	岩沼市外一市三町水道水質検査協議会		検査責任者	検査センター長 長田 利明		印

水質検査結果書

巨 理 町 長 殿

平成27年3月24日

検体番号	基準値	定量下限値	9	10		
採水年月日			H27.3.2 (※: H27.3.9)			
採水地点			サニータウン広水	吉田栓水		
天候			前日:雨 / 当日:晴			
気温 ℃			7.1	8.0		
水温 ℃			5.4	7.1		
一般細菌 個/ml	100以下	0	0	0		
大腸菌群 (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
大腸菌(E.coli) (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物 mg/l	0.003以下	0.0001				
鉛及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満		
ヒ素及びその化合物 mg/l	0.01以下	0.001				
六価クロム化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.001未満	0.001未満		
亜硝酸態窒素 mg/l	0.04以下	0.004	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l	10以下	0.02	0.19	0.19		
ふっ素及びその化合物 mg/l	0.8以下	0.05	0.05未満	0.05未満		
四塩化炭素 mg/l	0.002以下	0.0001	0.0002未満	0.0002未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	0.04以下	0.0001	0.004未満	0.004未満		
ジクロロメタン mg/l	0.02以下	0.0001	0.002未満	0.002未満		
テトラクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満		
トリクロロエチレン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満		
ベンゼン mg/l	0.01以下	0.0001	0.001未満	0.001未満		
塩素酸 mg/l	0.6以下	0.05	0.06未満	0.06未満		
クロロ酢酸 ※ mg/l	0.02以下	0.002	0.002未満	0.002未満		
クロロホルム mg/l	0.06以下	0.0001	0.004	0.005		
ジクロロ酢酸 ※ mg/l	0.04以下	0.002	0.004	0.004未満		
ジブロモクロロメタン mg/l	0.1以下	0.0001	0.001未満	0.001未満		
臭素酸 mg/l	0.01以下	0.001	0.001未満	0.001未満		
総トリハロメタン mg/l	0.1以下	0.0001	0.006	0.007		
トリクロロ酢酸 ※ mg/l	0.2以下	0.002	0.020未満	0.020未満		
ブロモジクロロメタン mg/l	0.03以下	0.0001	0.002	0.002		
ブロモホルム mg/l	0.09以下	0.0001	0.001未満	0.001未満		
ホルムアルデヒド ※ mg/l	0.08以下	0.001	0.008未満	0.008未満		
アルミニウム及びその化合物 mg/l	0.2以下	0.01	0.02未満	0.02未満		
鉄及びその化合物 mg/l	0.3以下	0.005	0.02	0.01		
ナトリウム及びその化合物 mg/l	200以下	0.2	5.2	5.2		
マンガン及びその化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.005未満	0.005未満		
塩化物イオン mg/l	200以下	0.2	5.1	5.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/l	300以下	2	23	23		
蒸発残留物 mg/l	500以下	0				
有機物質(TOC) mg/l	3以下	0.3	0.4	0.4		
pH値	5.8~8.6		7.35	7.15		
味	異常なし		異常なし	異常なし		
臭気	異常なし		異常なし	異常なし		
色度 度	5以下	1	1未満	1未満		
濁度 度	2以下	0.1	0.1	0.1未満		
アンモニア態窒素 mg/l		0.05				
残留塩素 mg/l	0.1以上	0.05	0.3	0.2		
判定(水質基準に)			適合	適合		
検査期間	平成27年3月2日~平成27年3月20日					
検査機関	岩沼市外一市三町水道水質検査協議会	検査責任者	検査センター長 長田 利明			

