

## 技術提案書に係る質問回答書

巨理町新庁舎・保健福祉センター建設基本設計業務プロポーザルの技術提案書に関する質問に対する回答は以下のとおりです。

No.	質問内容	回答
1	プロポーザル実施要領P13 (8)④「参考見積書(任意様式)」について実施設計業務委託見積の作成にあたり、実施設計業務の「仕様書及び特記事項(案)」があればご提示願います。	実施設計業務委託見積の作成にあたりましては、実施要領P13(8)④に記載の「実施設計」を参照して作成してください。
2	同上 実施設計業務委託見積の作成にあたり、追加業務として地質調査を含むとありますが、「地質調査の仕様書(案)」があればご提示願います。	追加資料として、巨理町ホームページへ提示します。
3	同上 実施設計業務委託見積の作成にあたり、関係法令の申請業務を含むとありますが、申請手数料は除くと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	同上 実施設計業務委託見積の作成にあたり、模型の作成を含むとありますが、模型の範囲は当該敷地と敷地に近接する道路と考えてよろしいでしょうか。また、模型のケースは不要と考えてよろしいでしょうか。	模型の範囲は、そのとおりです。ケースについても不要です。
5	実施設計業務の期間をご提示願います。	約11ヶ月を見込んでおります。
6	基本設計時には造成や道路の設計は完了していると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	計画地周辺のインフラ設備(上水、下水、ガス、電気、電話等)情報(計画含む)をご提示願います。	上・下水道については、開発造成時に南側道路に埋設されます。ガスはプロパンを使用、電気・電話は西側道路から引き込みとなります。
8	参加表明時の質問において、造成で0.7m嵩上げするとありますが、造成、敷地周辺道路の設計は当業務に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	基本設計スケジュールについて、基本構想・基本計画P49では「平成28年度」とあり、プロポーザル実施要領P1では「履行期間 平成28年11月30日」となっていますが、平成28年度12～3月のスケジュールはどのようにお考えでしょうか。	平成28年12月から平成29年10月までは、実施設計の期間として計画しております。
10	実施設計スケジュールについて、基本構想・基本計画P49では「平成29年度」とありますが、想定されている履行期間を教えてくださいませんか。	上記及びNo.5のとおりです。
11	ハザードマップにおける浸水高さ表記は、どこからの高さを基準としたものでしょうか。(現状地盤からでしょうか)	現状地盤からの浸水高さです。

12	ヒアリング出席者について、プロポーザル実施要領P14に「当該業務に予定する管理技術者を含む3名以内」とありますが、参加表明書の業務担当者一覧に記載以外の予定担当者(社外協力者含む)も出席可能でしょうか。	可能であります。 実施要領P14(10)③のとおり、説明者は、当該業務に予定する管理技術者を含む3名以内とし、原則として代理者の出席及び会社として指定された者以外の者の出席は認めません。
13	「保健福祉センター施設建設基本構想・基本計画(案)」に要望のある「医師会事務室」の役割や常駐の職員について教えてください。	医師会の役割としては、町から委託される保健・福祉・医療の連携を図る事務を担います。 医師会事務局職員1名が常駐します。
14	保健福祉センターの検診・健診・支援事業・講座等について、想定される年間スケジュールを教えてください。	巨理町保健福祉センター施設建設基本構想・基本計画(案)P4～7 5.施設の構成を参照してください。 (1)健康推進エリア……想定している事業が5月～1月まで毎月実施。 (2)子育て支援エリア……想定している事業は毎月実施。 (3)介護予防エリア……想定している事業は毎月実施。