

## 排水設備等工事チェックシート（完了届・検査） 【添付書類】

届出者氏名 \_\_\_\_\_

排水設備設置場所 巨理町 \_\_\_\_\_

（にチェック（””）を記入してください。対象外の場合は（””）を記入してください）

完了届	公認業者	巨理町
届出者が押印している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設置場所の記入を確認している（分筆・合筆等で確定した地番等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設置義務者名の記入を確認している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工事完成写真を添付している 【公共柵周辺で、外構の状況が分かるもの（全景写真等）を添付してください】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	公認業者	巨理町
《既設浄化槽(便槽)を廃止した場合》 【工事完了後に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。日付は検査日を記入してください】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《仮設の排水設備を使用していた場合》 【撤去状況が分かる写真を提出してください（撤去前、撤去状況、撤去後）】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《公共下水道の使用を開始する場合》 【工事完了後に下水道使用開始等届を提出してください。日付は検査日または使用開始日を記入してください】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

完了検査		巨理町
排水管	口径・延長・勾配・経路・構造は図面と整合し適切である	<input type="checkbox"/>
	逆勾配ではない	<input type="checkbox"/>
	たわみ・蛇行がない	<input type="checkbox"/>
	流水による管の接続を確認した	<input type="checkbox"/>
	污水管と雨水管を分離し排水している	<input type="checkbox"/>
	土被りは載荷重に適合している（宅地内：20cm以上・駐車場等：60cm以上）	<input type="checkbox"/>
	露出配管は凍結・劣化・破損防止等の防護処置をしている	<input type="checkbox"/>
ます	位置・深さ・構造は図面と整合し適切である	<input type="checkbox"/>
	垂直に設置している	<input type="checkbox"/>
	蓋は載荷重に適合している（公共柵・污水ます・雨水ます）	<input type="checkbox"/>
	高さは現地盤または外構計画に合わせている	<input type="checkbox"/>
器具	正規に設置し正常に機能している	<input type="checkbox"/>
	器具トラップまたはトラップ付ますを正しく設置している	<input type="checkbox"/>
	二重トラップではない（風呂・洗面・洗濯・手洗い等）	<input type="checkbox"/>
排水 ヘッダー	床下点検口を設置している	<input type="checkbox"/>
	資料と同じ器具を設置し、正常に機能している	<input type="checkbox"/>
除害施設	資料と同じ器具を設置し、正常に機能している	<input type="checkbox"/>
浄化槽	既設浄化槽(便槽)を処置している（処置方法：撤去・埋設・その他）	<input type="checkbox"/>
仮設工事	《仮設の排水設備を使用していた場合》 撤去され、必要な処置（キャップ止め等）が行われている	<input type="checkbox"/>

※ 現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認すること