

排水設備等工事チェックシート（申請書・変更届） 【添付書類】

申請者・届出者氏名 _____
 排水設備設置場所 巨理町

(にチェック (" ") を記入してください。対象外の場合は (" ") を記入してください)
(基準を満たさない場合は事前に相談してください)

設計計画				公認業者	巨理町
管径・管種・管路延長・勾配・ますの深さ等を検討している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
種別	基準		種別		
ますの内径	深さ80cm以下	15cm以上	管路延長	管内径の120倍以下の間隔にますを設ける	
	深さ150cm以下	20cm以上	勾配	2%以上5%以下	
配管	深さ150cmを超えるもの		30cm以上		
	【その他の基準は巨理町の条例および国の基準を参照してください】				
汚水管と雨水管が並列する場合、汚水管が建物側				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
汚水管と雨水管が交差する場合、雨水管が上					
排水管の土被りは20cm以上としている (宅地内: 20cm以上・駐車場等: 60cm以上)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
トイレの汚水管は鋭角(45°)に合流し、段差ますとしている (最上流の場合は鋭角に合流し段差不要)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
汚水管の会合点は段差ますとしている				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二重トラップではない				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《排水ヘッダーを使用する場合》 点検・清掃等ができるよう床下点検口を設置している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《排水ヘッダーを使用する場合》 使用器具の資料を添付している 【排水ヘッダーの設置基準は巨理町のホームページを参照してください】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《給湯器・エアコン室外機がある場合》 排水は雨水として取り扱い、汚水管に接続していない				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《屋外に手洗い場等がある場合》 排水は雨水として取り扱い、汚水管に接続していない				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《公共樹にホールソー受口等で段差接続する場合》 使用材料の資料を添付している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《縦管等が露出配管となる場合》 凍結・劣化・破損防止等の防護処置をしている				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公共樹・汚水ます・雨水ますの天端高を現地盤または外構計画に合わせて計画している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《駐車場等荷重を受ける場合》 公共樹・汚水ます・雨水ますの防護蓋の必要性を検討している 【公共樹については、巨理町から防護鉄蓋を支給します】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公共樹の状態を確認している 【公共樹がコンクリート製であり劣化している場合、巨理町から修繕の依頼をします】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除害施設の必要性を確認している 【除害施設(阻集器等)の設置が必要な場合、除害施設設置等届を提出してください】				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
申請書・変更届				公認業者	巨理町
《申請者・届出者と使用者が異なる場合》 使用者名の記入を確認している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《申請者・届出者と所有者が異なる場合》 所有者の承諾を確認している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
設置場所の記入を確認している (分筆・合筆等で確定した地番等)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
申請者・届出者・使用者・所有者・委任者が各押印している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
融資あっせん制度の利用の有無を確認している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
平面図				公認業者	巨理町
縮尺・管径・管種・管路延長・勾配・ますの深さ等を記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
種別	単位	記入数値	記載例		
管路延長	m	小数点以下2位を0か5にまとめる	7.85		
勾配	mm	小数点以下1位	2.2/100		
ますの深さ	cm	段差ますは下流側の深さを()書きで記載	43 (46)		
汚水管(赤色)・雨水管(緑色)は実線で記載している (既設管は破線で記載してください)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
既設浄化槽(便槽)の位置・処置方法を記載している (処置方法: 撤去・埋設・その他)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
施工箇所の周辺状況が分かるよう、縮尺に合わせ境界線・側溝(道路)等を記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《2階建て以上の家屋で2階以上に排水設備がない場合》【2階排水設備なし】等を記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《申請内容に変更がある場合》 図面は変更後のみを記載し、 数量表は変更後(赤色)と変更前(黒色)を並記している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
縦断面図				公認業者	巨理町
縮尺・測点・区間距離・土被り・管底高・勾配等を記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公共樹の天端高を仮BMとし記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
《申請内容に変更がある場合》 変更後のみを記載している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
仮設工事				公認業者	巨理町
《公共下水道に接続する場合》 申請書類と一緒に下水道使用開始等届を提出している				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>