

【田沢浄水場】放射性物質測定結果一覧（平成24年3月測定分まで）

(単位: Bq/L)

採水年月日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	検出限界	検査機関
2011年5月9日	不検出	1.3±0.2		-	東北大学
2011年6月16日	0.74±0.4	0.1±0.2		-	東北大学
2011年7月11日	不検出	0.3±0.2		-	東北大学
2011年8月22日	不検出	不検出		0.9	東北大学
2011年9月22日	不検出	不検出		0.2	東北大学
2011年10月24日	不検出	不検出		0.7	東北大学
2011年11月28日	不検出	不検出		0.7	東北大学

(単位: Bq/L)

採水年月日	ヨウ素131	検出限界	セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	検査機関
2011年12月5日	不検出	0.68	不検出	0.67	不検出	0.68	(株)理研分析センター
2011年12月12日	不検出	0.73	不検出	0.7	不検出	0.66	(株)理研分析センター
2011年12月22日	不検出	1.0	不検出	1.0	不検出	1	東北大学
2011年12月27日	不検出	0.84	不検出	0.67	不検出	0.76	(株)理研分析センター
2012年1月5日	不検出	0.84	不検出	0.86	不検出	0.85	(株)理研分析センター
2012年1月10日	不検出	1.0	不検出	0.91	不検出	1.0	(株)理研分析センター
2012年1月16日	不検出	0.7	不検出	0.7	不検出	0.7	東北大学
2012年1月23日	不検出	0.9	不検出	0.78	不検出	0.9	(株)理研分析センター
2012年1月30日	不検出	0.83	不検出	0.82	不検出	0.91	(株)理研分析センター
2012年2月6日	不検出	0.4	不検出	0.4	不検出	0.4	東北大学
2012年2月13日	不検出	0.67	不検出	0.57	不検出	0.63	(株)理研分析センター
2012年2月20日	不検出	0.72	不検出	0.8	不検出	0.67	(株)理研分析センター
2012年2月27日	不検出	0.98	不検出	0.92	不検出	0.68	(株)理研分析センター
2012年3月6日	不検出	0.78	不検出	0.88	不検出	0.86	(株)理研分析センター
2012年3月13日	不検出	0.7	不検出	0.7	不検出	0.7	東北大学
2012年3月19日	不検出	1.2	不検出	1.2	不検出	1.4	(株)理研分析センター
2012年3月26日	不検出	0.8	不検出	0.71	不検出	0.93	(株)理研分析センター